



供給設備の概況(能力)		
製造所	気化器	1,200m ³ /h × 2基
	貯層	50kl × 2基
整圧器		8基
圧力測定点	大臣指定	1箇所
	自主	2箇所
導管	中間圧	4km 20.0kPa
	低圧	58km 2.20kPa

凡例	
内訳	表示
供給区域境界線	
中間圧 (20kPa)	150A
	100A
低圧 (2.2kPa)	200A
	150A
	100A
ガス発生設備	
整圧器	
圧力測定点(大臣指定)	
圧力測定点(自主)	

4.0km